


SITUAÇÃO
ESC.: 1:1000




PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1:50

| LEGENDA SINALIZAÇÃO PPCI | | |
|---|---|---|
| SÍMBOLO | CÓDIGO | SIGNIFICADO |
| | P1 (30) | PROIBIDO FUMAR |
| | A6 (1,34) | CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO |
| | B1 (16x32) | ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA |
| | S2 (16x32) | ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA |
| | S3 (16x32) | ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA |
| | S8 (16x32) | ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA |
| | S9 (16x32) | ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA |
| SAÍDA | S12 (16x32) | SAÍDA DE EMERGÊNCIA |
| SAÍDA | S14 (32x32) | SAÍDA DE EMERGÊNCIA |
| 001 | S17 (27x32) | NÚMERO DO PAVIMENTO |
| | S18 (16x32) | INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA-FOGO |
| | S26 (16x32) | INSTRUÇÕES PARA A ABERTURA DA PORTA |
| | S27 (27x32) | INDICAÇÃO DE ÁREA DE RESGATE |
| | C1 (16x32) | INDICAÇÃO DE LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA NA EDIFICAÇÃO E/OU RECINTO |

| LEGENDA EQUIPAMENTO PPCI | |
|---|---|
| | EXTINTOR PO QUÍMICO SECO (PQS) ABC 4KG (2A 20BC) |
| | HIDRANTE SIMPLES COM ABRIGO P/ MANGUEIRAS |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (IE) 2.F22 1x 2.28 W 15 Lux - 2a |
| | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE SISTEMA ALARME E DETECÇÃO INCÊNDIO |
| | ACIONADOR MANUAL SISTEMA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO |
| | BATERIAS SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO |
| | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO |
| | PORTA CORTA FOGO |
| | HIDRANTE DE RECALQUE |
| | BARRA ANTIPÁNICO |
| E1 (27x32) | AVISADOR SONORO DO ALARME DE INCÊNDIO |
| E2 (27x32) | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO |
| E5 (27x32) | EXTINTOR DE INCÊNDIO |
| E7 (27x32) | ABRIGO DE MANGUEIRA |




PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Projeto: PROJETO PPCI - UBS PORTE II
Endereço da obra: SETOR 119, QUADRA 95 - LOTE 02 - JARDIM ATLÂNTICO - TRAMANDAÍ - RS
Proprietário: Município de Tramandaí
Responsável Técnico: Engenheiro Civil Flávio G.S. Mariani - CREA/RS Nº 77112
Assunto: ARQUITETÔNICO - SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
Data: JUNHO/2024
Escala: INDICADAS
Desenho Cód.: M.Oliveira
Rev. Nº: INDICADAS
Prancha: 01/02
Prefeitura Municipal de Tramandaí ,Avenida da Igreja ,nº 348 - Centro - CNPJ 87177001000180 - Fone: (51) 3684-9000 - CEP: 95.590-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Projeto: PROJETO PPCI - UBS PORTE II
Endereço da obra: SETOR 119, QUADRA 95 - LOTE 02 - JARDIM ATLÂNTICO - TRAMANDAÍ - RS
Proprietário: Município de Tramandaí
Responsável Técnico: Engenheiro Civil Flávio G.S. Mariani - CREA/RS Nº 77112
Assunto: ARQUITETÔNICO - PLANTA BAIXA
Data: JUNHO/2024
Escala: INDICADAS
Desenho Cód.: M.Oliveira
Rev. Nº: INDICADAS
Prancha: 02/02
Prefeitura Municipal de Tramandaí ,Avenida da Igreja ,nº 348 - Centro - CNPJ 87177001000180 - Fone: (51) 3684-9000 - CEP: 95.590-000